



## *Gestione della sicurezza antincendio*

*D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, D.M. 2 settembre 2021*

# Registro sorveglianza periodica Addetti Lotta Antincendio

*Codice identificativo e denominazione dell'edificio*

*Struttura (Dipartimento/Centro/Area Dirigenziale)* \_\_\_\_\_

*Edificio* \_\_\_\_\_

*Data* \_\_\_\_\_

Addetto al controllo: \_\_\_\_\_ Zona (es. intero edificio oppure piano, ecc.): \_\_\_\_\_



<b>Carichi di incendio e sorgenti di innesco</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A.</b>	<b>Note e descrizione non conformità</b>	<b>Provvedimenti adottati</b>
È evitato lo stoccaggio di materiale combustibile o infiammabile (es. materiale cartaceo) in locali non appositamente destinati a tale scopo.					
I liquidi infiammabili sono conservati correttamente (all'interno di armadi di sicurezza fatta eccezione per i quantitativi in uso)				<i>Es. stoccaggio di liquidi infiammabili non corretto, al di fuori di armadi aspirati (locale SIPE S.006).</i>	<i>Es. trasmessa segnalazione alla direzione del Dipartimento in data xx/xx/xx.</i>
Le sorgenti di innesco sono mantenute sotto controllo (es. osservanza divieto di fumo, uso corretto di impianti elettrici).				<i>Es. numerosi cavi elettrici a terra, prolunghe, adattatori e ciabatte in cattivo stato di conservazione (locale SIPE 1.001).</i>	
<b>Attrezzature antincendio</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A.</b>	<b>Note e descrizione non conformità</b>	<b>Provvedimenti adottati</b>
Estintori, manichette e napsi risultano chiaramente visibili, muniti apposita segnaletica, sottoposti a regolare controllo e utilizzabili in modo immediato.				<i>Es. estintore n. 14 (corridoio SIPE 0.025) non correttamente indicato nella planimetria e nascosto dall'arredo.</i>  <i>Es. estintore n. 12 (corridoio SIPE 2.037) con manometro che indica il campo "rosso" e privo di spinotto con sigillo.</i>	<i>Es. trasmessa segnalazione ad Area Edilizia mediante portale Planet.</i>
I pulsanti di allarme antincendio sono visibili e segnalati mediante cartello indicante la funzione svolta.				<i>Es. in corridoio SIPE S.015 il pulsante è nascosto dal quadro elettrico.</i>	<i>Es. trasmessa segnalazione ad Area Edilizia mediante portale Planet.</i>
<b>Sistema di esodo</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A.</b>	<b>Note e descrizione non conformità</b>	<b>Provvedimenti adottati</b>
I percorsi di esodo per emergenza sono segnalati, tenuti costantemente sgombri e fruibili in caso di emergenza.				<i>Es. il vano scala SIPE S.001 presenta accumulo di arredi dismessi.</i>	<i>Es. trasmessa segnalazione alla direzione del Dipartimento in data xx/xx/xx.</i>
Le porte presenti lungo le vie di uscita dotate di sistema di apertura a semplice spinta (maniglione antipanico) sono funzionanti e sempre fruibili.				<i>Es. porta in seminterrato SIPE S.023 ostacolata da arredo fissato al pavimento.</i>	
Tutti i percorsi di esodo sono provvisti di luci di emergenza.				<i>Ove la presenza/assenza delle luci di emergenza non sia immediatamente identificabile indicare N.A.</i>	



Segnaletica	SI	NO	N.A.	Note e descrizione non conformità	Provvedimenti adottati
La segnaletica di emergenza (vie di uscita, porte, scale, spazi calmi, ecc.) è presente, visibile e in buono stato di conservazione.					
I nominativi e recapiti dei coordinatori e i numeri di emergenza riportati nelle planimetrie sono aggiornati.				<i>Es. il nominativo del coordinatore delle emergenze non è aggiornato.</i>  <i>Ove i nominativi e i recapiti non sono presenti indicare N.A.</i>	
La segnaletica di prevenzione incendi (es. divieto di fumo, capienza aule) è visibile e in buono stato di conservazione					
Compartimentazioni	SI	NO	N.A.	Note e descrizione non conformità	Provvedimenti adottati
Le porte REI risultano munite del cartellino di identificazione e manutenzione, libere da ostacoli. Gli eventuali dispositivi elettromagnetici, che consentono di tenere aperte le porte REI, sono correttamente funzionanti (il rilascio della porta avviene agendo manualmente sull'apposito pulsante).				<i>Ove la presenza/assenza di PORTE REI non sia immediatamente identificabile indicare N.A.</i>	
Preparazione all'emergenza	SI	NO	N.A.	Note e descrizione non conformità	Provvedimenti adottati
I nominativi e recapiti degli addetti alla gestione emergenze (all. 1 al piano di emergenza dell'edificio) sono aggiornati.				<i>Es. in allegato 1 al piano di emergenza risultano indicati addetti non più in servizio presso l'edificio.</i>	<i>Es. trasmessa segnalazione a <a href="mailto:spp@unipr.it">spp@unipr.it</a></i>
Le esercitazioni antincendio risultano regolarmente svolte.				<i>Es. le esercitazioni antincendio non risultano svolte nel corso dell'ultimo anno</i>	<i>Es. trasmessa segnalazione a <a href="mailto:spp@unipr.it">spp@unipr.it</a></i>
Le chiavi di tutti i locali sono disponibili in bacheca ovvero rapidamente reperibili.				<i>Es. alcune chiavi non sono presenti in bacheca</i>	<i>Es. trasmessa segnalazione alla direzione del Dipartimento in data xx/xx/xx;</i>