



Gestione della sicurezza antincendio

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, D.M. 2 settembre 2021

Registro per la sorveglianza periodica dei luoghi di lavoro e delle attrezzature antincendio

Struttura (Dipartimento/Centro/Area Dirigenziale): _____

Edificio: _____

Zona (es. intero edificio oppure piano, ecc.): _____

Addetto al controllo: _____

Data: _____

1. Carichi di incendio e sorgenti di innesco	SI	NO	N.A.	Descrizione non conformità e note	Provvedimenti adottati
1.1. È evitato l'accumulo di materiali combustibili in locali non appositamente destinati a tale scopo				<i>Es. accumulo di attrezzature e materiale plastico in disuso nel laboratorio SIPE S.014</i>	<i>Es. segnalazione trasmessa alla direzione del Dipartimento in data xx/xx/xx</i>
1.2. I liquidi infiammabili sono conservati all'interno di armadi aspirati o in depositi esterni, fatta eccezione per i soli quantitativi destinati al funzionamento quotidiano dei laboratori				<i>Es. presenza di liquidi infiammabili non in uso e stoccati al di fuori di armadi aspirati (locale SIPE S.006)</i>	<i>Es. liquidi infiammabili spostati in deposito esterno in data xx/xx/xx</i>
1.3. Le sorgenti di innesco sono mantenute sotto controllo (es. rispetto del divieto di fumo, uso corretto impianti elettrici)				<i>Es. presenza numerose prolunghe e "ciabatte" elettriche interconnesse per alimentare attrezzature di laboratorio (locale SIPE 1.001)</i>	<i>Es. richiesto esame SPP e Area Edilizia e Infrastrutture in data xx/xx/xx</i>
1.4. Nei depositi, magazzini, archivi non sono presenti materiali in eccesso				<i>Es. materiali posizionati al di fuori delle scaffalature e armadi nel magazzino SIPE 2.010</i>	<i>Es. segnalazione trasmessa alla direzione del Dipartimento in data xx/xx/xx</i>
1.5. Nei depositi di sostanze chimiche i sistemi di ventilazione sono funzionanti e le griglie di aerazione non sono ostruite				<i>Es. griglia di aerazione ostruita da imballaggi</i>	<i>Es. imballaggi rimossi in data xx/xx/xx</i>

2. Attrezzature antincendio	SI	NO	N.A.	Note e descrizione non conformità	Provvedimenti adottati
2.1. Idranti, manichette, naspi ed estintori risultano chiaramente visibili, muniti di apposita segnaletica, sottoposti a regolare controllo e utilizzabili in modo immediato				<i>Es. estintore n. 14 (corridoio SIPE 0.025) non correttamente indicato nella planimetria e parzialmente occultato dall'arredo</i>	<i>Es. segnalazione trasmessa ad Area Edilizia e Infrastrutture mediante portale Planet</i>
2.2. I pulsanti di allarme antincendio sono visibili e segnalati mediante cartello indicante la funzione svolta				<i>Es. nel corridoio SIPE S.015 il pulsante di attivazione dell'allarme antincendio è privo della segnaletica identificativa</i>	<i>Es. segnalazione trasmessa ad Area Edilizia e Infrastrutture mediante portale Planet</i>

3. Compartimentazioni	SI	NO	N.A.	Note e descrizione non conformità	Provvedimenti adottati
3.1. Le porte "REI" risultano munite del cartellino di identificazione e manutenzione e sono libere da ostacoli				<i>N.B. Ove la presenza/assenza di porte "REI" non sia immediatamente identificabile indicare N.A. e richiedere esame SPP (spp@unipr.it)</i>	
3.2. Le porte "REI" sono sempre chiuse, oppure gli eventuali dispositivi magnetici di chiusura automatica sono funzionanti (la chiusura della porta avviene agendo manualmente sull'apposito pulsante)				<i>N.B. Ove i dispositivi magnetici non sono presenti indicare N.A.</i>	

4. Sistema di esodo	SI	NO	N.A.	Note e descrizione non conformità	Provvedimenti adottati
4.1. I percorsi di esodo per emergenza sono sgombri e integralmente fruibili in caso di emergenza				<i>Es. nel vano scala SIPE S.01 sono presenti pc e stampanti dismesse</i>	<i>Es. segnalazione trasmessa alla direzione del Dipartimento in data xx/xx/xx</i>
4.2. Le porte presenti lungo le vie di uscita sono funzionanti e dotate di sistema di apertura a semplice spinta (maniglione antipánico)				<i>Es. la porta diretta all'esterno presente nel corridoio SIPE S.023 non si apre completamente</i>	<i>Es. segnalazione trasmessa ad Area Edilizia e Infrastrutture mediante portale Planet</i>
4.3. I percorsi di esodo sono provvisti di illuminazione di emergenza				<i>N.B. Ove la presenza delle luci di emergenza non sia chiaramente identificabile indicare N.A. e richiedere esame SPP (spp@unipr.it)</i>	

5. Segnaletica	SI	NO	N.A.	Note e descrizione non conformità	Provvedimenti adottati
5.1. La segnaletica di emergenza (vie di uscita, spazi calmi, ecc.) è presente, visibile e in buono stato di conservazione				<i>Es. assenti i cartelli di colore verde indicanti i percorsi di esodo nel piano 2 dell'edificio</i>	<i>Es. segnalazione trasmessa ad Area Edilizia e Infrastrutture mediante portale Planet</i>
5.2. La segnaletica di prevenzione incendi (es. divieto di fumo, capienza aule) è presente, visibile e in buono stato di conservazione				<i>Es. nei cartelli di divieto di fumo del piano 1 non è indicato il nome dell'accertatore</i>	<i>Es. indicato il nome dell'accertatore, in accordo con la direzione del Dipartimento, in data xx/xx/xx</i>

6. Preparazione all'emergenza	SI	NO	N.A.	Note e descrizione non conformità	Provvedimenti adottati
6.1. I nominativi e recapiti degli addetti alla gestione emergenze e dei coordinatori (all. 1 al piano di emergenza dell'edificio) sono aggiornati				<i>Es. il coordinatore per le emergenze indicato in allegato 1 al piano di emergenza non ha sede di lavoro nell'edificio</i>	<i>Es. segnalazione trasmessa a (spp@unipr.it)</i>
6.2. Le esercitazioni antincendio risultano svolte regolarmente				<i>Es. le esercitazioni antincendio non risultano svolte nel corso dell'ultimo anno</i>	<i>Es. segnalazione trasmessa a (spp@unipr.it)</i>
6.3. Le chiavi di tutti i locali sono disponibili in posizione nota (es. bacheca), rapidamente reperibili e correttamente etichettate				<i>Es. alcune chiavi presenti in bacheca non sono etichettate</i>	<i>Es. segnalazione trasmessa alla direzione del Dipartimento in data xx/xx/xx</i>